

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ
«ОГНЕСТОЙКОСТЬ»**

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6,
тел./факс (499)174-79-04, (495)709-32-82, (495)709-32-83
e-mail: info@tsniiskfire.ru, URL: www.tsniiskfire.ru

Исх. № 44/ЗАО-16 от 20.06.2016 г.

Информационное письмо

Генеральному директору
ООО «Системы Пожарной Безопасности»
Березину Г.А.

Тел.: +7 (919) 101-58-25
e-mail: genn.berezin@yandex.ru
gen.berezin@mail.ru

Уважаемый Геннадий Александрович,

настоящим информирую, что 09.06.2016 и 16.06.2016 в ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость» в соответствии с Договором №102ск/и-16 от 16.05.2016 проведены испытания на огнестойкость двух образцов клееной деревянной балки 180х390х4500 мм из древесины хвойных пород (ель) под сосредоточенной нагрузкой 2 т., производства ООО «ГУД ВУД», предполагаемой к применению для деревянного домостроения.

Испытания проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

Пролет между опорами балок – 4200 мм.

Зона обогрева – 3900 мм.

В результате проведенных испытаний установлено:

- предельное состояние по потере несущей способности (R) образца №1 за 93 мин. огневого воздействия не достигнуто;
- предельное состояние по потере несущей способности (R) образца №2 достигнуто через 76 мин. огневого воздействия.

Результаты проведенных работ будут оформлены в виде протокола испытаний и выданы в установленном порядке.

Ген. директор
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»



Н.В. Ковыршина

Исполнитель: Клейменов М.И., тел. (495) 709-32-82

Юридический адрес: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII.

р/с 40702810238000105130 в ПАО Сбербанк г. Москва; к/с 30101810400000000225;

ИНН/КПП 5018145380/501801001, БИК 044525225, ОКПО 66177941, ОКВЭД 74.30, ОГРН: 1105018003936

ИЦ «Огнестойкость»

Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР. 024/3
От 18 декабря 2014 г. до 17 декабря 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»



Руководитель ИЦ «Огнестойкость»
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»

Л.А. Сидоренко

«30» июня 2016 г.

Протокол испытаний № 24 ск/и - 2016

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Балка клеёная деревянная сечением 180х390 мм, производства ООО «ГУД ВУД»

ЗАКАЗЧИК: ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6
Тел/факс (495) 709-32-82/84

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «Системы Пожарной Безопасности»
141730, Московская обл., г.Лобня, ул.Промышленная, д.1а, пом.№1
Тел./факс: +7(919)101-58-258 /(499) 191-71-94

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ: ООО «ГУД ВУД»
141400, г. Химки, ул. Репина, дом 36
Тел.: +7 (495) 150-11-11, +7 (800) 333-11-11

ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ: ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»
109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6
Тел/факс (495) 709-32-82/84
URL: www.tsniiskfire.ru, e-mail: info@tsniiskfire.ru

Пожарно-технические характеристики:

Предел огнестойкости образца балки клеёной деревянной производства ООО «ГУД ВУД» сечением 180х390 мм, испытанной под временной длительной сосредоточенной нагрузкой в двух точках (1000 кг на точку), составляет R 60 (пролет между опорами 4200 мм)

Срок действия Протокола до 29 июня 2019 г.